

תאריך: 18/11/21

הנדון: מכרז פומבי 21/2021 -הקמת 2 מגרשי שחב"ק במושב ישע ושלומית

מועצה אזורית אשכול

תשובות לשאלות הבהרה

הודעה זו היא חלק ממסמכי המכרז

להלן התייחסות המועצה האזורית אשכול (להלן: "המועצה"), לשאלות הבהרה כפי שהועברו אליה על ידי מציעים/משתתפים במכרז שבנדון.

שאלות הבהרה יפורטו להלן ללא ציון שם המציע ותוך מחיקת פרטים מזהים העולים מגוף השאלה.

שאלה מספר	עמוד	סעיף	שאלה	תשובה המועצה
1	4	3.2	האם חובה ניסיון בהקמה של מגרש שחב"ק או אפשרי ניסיון בהקמה של מגרש בגודל מלא הכולל תאורה, קירות בטון, גידור, מבנה מלתחות וכר דשא סינטטי?	חובה ניסיון של הקמת מגרש דשא סינטטי שלא יפחת מגודל של 20*30 כולל תשתיות. "שחבק" הינו שם שיווקי בלבד אין משמעות לשם.
2	4	3.3	האם במקום מגרש שחב"ק ניתן לצרף מתקין/ספק מורשה של יצרן הדשא למגרשים בגודל מלא	כן בלבד שהוא עומד בתנאי הסף שבמכרז: "המציע עצמו או קבלן משנה מטעמו הינו מתקין / ספק מורשה של יצרן דשא סינטטי מאושר פיפ"א FIFA PREFERED PRODUCER, לצורך יישום והתקנת הדשא במגרש שבמכרז זה (בהתאם למפרט הדשא הסינטטי המפורט במפרט הטכני שבמכרז זה)"
3	4	3.4	האם ניתן להגיש במקום 2 מגרשי שחב"ק, מגרש סינטטי בגודל מלא כולל אישור פיפ"א?	הבקשה נדחית
4	2	01.50.0102	מצע סוג א'-לא מצוין כמה שכבות של מצע נדרשות	ע"פ הנחיות יועץ קרקע שמצורפות למכרז. שתי שכבות של מצע סוג א'
5			בפרט במרכזיית תאורה מופיע בקר עם מודם תקשורת GSM TBOX מדוע ? ביצוע בקר עם מודם במרכזייה ייקר את המרכזייה באופן	לפי כתב כמויות/פרטים שבמכרז. נדרש לביצוע

תאריך : 18/11/21

הנדון : מכרז פומבי 21/2021 -הקמת 2 מגרשי שחב"ק במושב ישע ושלומית

מועצה אזורית אשכול

תשובות לשאלות הבהרה

הודעה זו היא חלק ממסמכי המכרז

להלן התייחסות המועצה האזורית אשכול (להלן: "המועצה"), לשאלות הבהרה כפי שהועברו אליה על ידי מציעים/משתתפים במכרז שבנדון.

שאלות הבהרה יפורטו להלן ללא ציון שם המציע ותוך מחיקת פרטים מזהים העולים מגוף השאלה.

	ניכר באלפי שקלים , במידה ובכל זאת מעוניינים בביצוע מודם תקשורת נדרש לקבל : שם יצרן האם נדרש תוכנות ועל חשבון מי מתבצע ? האם נדרשת תוכנה ובניית תוכנה בהתאמה ? אם כן נדרש לקבל קווים מנחים האם יש צורך בסימ? תקופת שירות ואחריות לתוכנה שיטת הרכבה סוג מודם מייצב מתח ?			
6	גופי תאורה - לא מופיע פרט לגוף התאורה המוצע לרבות מפרט לגוף תאורה מוצע , נדרש לקבל מפרט מסודר			גופי התאורה לפרויקט הם דוגמת דיזנו דגם רודיא HP1887 284 וואט או ש"ע מאושר.
7	נדרש לקבל מפרט טכני כללי לגופי תאורה אותו נדרש לספק לאתר ופרמטרים מנחים לגוף תאורה חלופי .			גופי התאורה לפרויקט הם דוגמת דיזנו דגם רודיא HP1887 284 וואט או ש"ע מאושר.