

תאריך: 30/12/21

הנדון: מכרז פומבי 26/2021-עב' אחזקת שבר למערכות מים וביוב

מועצה אזורית אשכול

הודעה זו היא חלק ממסמכי המכרז

תשובות לשאלות הבהרה

להלן התייחסות המועצה האזורית אשכול (להלן: "המועצה"), לשאלות ההבהרה כפי שהועברו אליה על ידי מציעים/משתתפים במכרז שבנדון.

שאלות ההבהרה יפורטו להלן ללא ציון שם המציע ותוך מחיקת פרטים מזהים העולים מגוף השאלה.

שאלה מספר	עמוד	סעיף	שאלה	תשובה המועצה
1	4	סעיף 3 י"א,	מידה ונדרשות חפירות גישוש בתוואי תשתיות קיימות לא משולמות חפירות גישוש / איתור תשתיות תת"ק – במידה וכן יש להמציא תוכניות עדות לכלל המערכות ברחבי המועצה?	במידה וקיימות תכניות עדות, המזמין ימסור לקבלן. במידה ואין תכניות, הקבלן ישא בכל עבודות הגישוש ותיאום עם כל הגורמים הרלוונטיים ללא תוספת תשלום.
2	4	סעיף 3 י"ב	האם הסדרי תנועה ובטיחות נדרשים בביצוע העבודות, יהיו באחריות הקבלן ובתשלום לפי הביצוע בפועל (כפי שנהוג בהסכמי משב"ש)?	הסדרי תנועה ובטיחות באתר יהיו באחריות הקבלן ללא תשלום נוסף.
3	4	סעיף 3 י"ג,	האם אגרות רישיונות והיטלים שיידרש הקבלן לשלם לא מקבלים החזר מהמזמין?	לא ישולמו החזרים על אגרות, רישיונות והיטלים.
4	5	סעיף 3 יד,	החזרת המצב לקדמותו מתומחרת בסעיפי מחירון דקל, גם תכולות אל דורשות מדידה ותשלום, מדוע מצוין שאלו על חשבון הזוכה? לעיתים החזרת המצב עולה בהיקף על גובה העבודה.	בחלק מהסעיפים כלול במחיר החזרת המצב לקדמותו ומצוין בו גם כמות המטרים, במידה וכמות המטרים גדולה יותר ישולם ההפרש עפ"י מדידה.
5	5	סעיף 3, כ"א	האם מזמין יהיה ראשי להכניס קבלנים אחרים בתחומי העבודות של המכרז במקום להפעיל את הקבלן הזוכה?	כן

הנדון: מכרז פומבי 26/2021 - עב' אחזקת שבר למערכות מים וביוב

מועצה אזורית אשכול

הודעה זו היא חלק ממסמכי המכרז

תשובות לשאלות הבהרה

להלן התייחסות המועצה האזורית אשכול (להלן: "המועצה"), לשאלות הבהרה כפי שהועברו אליה על ידי מציעים/משותתפים במכרז שבנדון.

שאלות הבהרה יפורטו להלן ללא ציון שם המציע ותוך מחיקת פרטים מזהים העולים מגוף השאלה.

6	5	סעיף 3, כ"ב	כיכד מתבצע הפיצול? מי מחליט על חלוקת העבודה? האם הפיצול מתרחש רק במצב של הצעות זהות בגובהן	במידה והמזמין יחליט לפצל את המכרז, העבודה תחולק 55/50.
7	9	סעיף 9	א. האם המזמין מכיר בכך שהדרישה להנחה מעבר ל 25% ממחירן דקל בהינתן מחירי השוק הקיימים הינה גרעינית? ב. האם לפני כל ביצוע יוצא אומדן סדור לתכולות העבודה? ג. מה המנגנון לאישור חשבונות ביצוע? תוך כמה זמן משולם עבור ביצוע עבודות? ד. במידה ומבוצעות עבודות בלבד, או המתנה לגורם אחר? ה. מה מנגנון התשלום לקבלן? ו. כיכד מתבצעים ניתוחי מחיר לחריגים?	א. הנושא נבדק – עד 40% הנחה נחשב סביר. ב. בשגרה יצא אומדן סדור, בקריאת חירום יצא אומדן רק בסיום העבודה. ג. הקבלן יגיש חשבון עד 5 לחודש, סעיף 86 א. ד. שאלה לא מובנת. ה. שוטף 60+ ו. עפ"י מחירון דקל שיפוצים באישור מראש של המזמין לפני ביצוע העבודה.
8	12	סעיף 12	כיכד בוצע התחשב לקונוס ב 10000 קבלן שאחר להגיע לקריאה? האם הדבר נתון לשיקול דעת של גורם אחד או שקיימת וועדה?	עפ"י שיקול דעת המזמין
9	12	סעיף 13, ב	מאיזה מחיר בסיס נגבים 50% בנוסף לעלות המזמין במידה ומתקשרים מול קבלן אחר	בהתאם להצעת המחיר שהגיש הקבלן למזמין.

תאריך: 30/12/21

הנדון: מכרז פומבי 26/2021 - עב' אחזקת שבר למערכות מים וביוב

מועצה אזורית אשכול

הודעה זו היא חלק ממסמכי המכרז

תשובות לשאלות הבהרה

להלן התייחסות המועצה האזורית אשכול (להלן: "המועצה"), לשאלות ההבהרה כפי שהועברו אליה על ידי מציעים/משותתפים במכרז שבנדון.

שאלות ההבהרה יפורטו להלן ללא ציון שם המציע ותוך מחיקת פרטים מזהים העולים מגוף השאלה.

10	18	סעיף 9	מי קובע את לוחות הזמנים לביצוע? האם זה נקבע בשיתוף הקבלן?	יקבע ע"י המזמין בשיתוף עם הקבלן.	
11	21	סעיף 28	האם במידה ולא בוצעו עבודות באותו יום עדיין נדרש למלא יומן?	אך ורק ביום ביצוע העבודה.	
12	21	סעיף 28	א. מה תדירות החתימה על היומנים? ב. האם מאושרים באופן מיידי? ג. מה זמינות המנהל לחתימה? ד. האם המנהל מגיע לאתרים/משרד לעבור על היומן?	א. יומית ב. כן ג. המנהל זמין ד. הקבלן יגיע למשרד המזמין לאישור.	
13	22	סעיף 41	במידה והדרישה של מנהל שונה מהתוכניות? ישולמו הפרשים על ביצוע נוסף?	במידה וישנה חריגה מהתכנית המקורית ישולם הפרש.	
14	25	סעיף 60-64	כיצד משולמות ההוצאות לקבלן שמגיע לבצע תחזוקת שבר עבור תיאום ותשלום על פיקוח והסדרים?	כלול בסעיפי העבודה, לא ישולם בנפרד.	
15	25	סעיף 65	סעיף 65 כיצד מתבצעים ניתוחי מחיר לאספקת ציוד/חומרים/שירותים? (דוגמא: רווח קבלני 12%)	רווח קבלן הינו 5% בלבד – ורק עם הצגת חשבונית מס + קבלה	
16			ידוע למזמין כי ביצוע העבודות בשבתות וחגים הינה בתעריף של 200% לשכר עבודה כמוגדר בחוק?	רק לפי סעיפי חוזה (אין תוספת מחיר לשבתות ומועדים)	

תאריך : 30/12/21

הנדון : מכרז פומבי 26/2021 - עב' אחזקת שבר למערכות מים וביוב



מועצה אזורית אשכול

הודעה זו היא חלק ממסמכי המכרז

תשובות לשאלות הבהרה

להלן התייחסות המועצה האזורית אשכול (להלן: "המועצה"), לשאלות הבהרה כפי שהועברו אליה על ידי מציעים/משתתפים במכרז שבנדון.

שאלות הבהרה יפורטו להלן **ללא ציון שם המציע ותוך מחיקת פרטים מזיהים העולים מגוף השאלה.**

17			האם הכוונה במכשיר קשר הינה למכשיר טלפון נייד?	טלפון נייד
18			כיצד משולם לקבלן על ציוד המוחזק במחסנים לטובת הפעלה בחירום של נוהל רשות המים?	לא ישולם בגין החזקת ציוד.
19			במידה ונדרשת תקופת בוחן לחייו האם קיימת זילה מתיקון, האם בכ"ז דרוש סגירה והחזרה לקדמות לאחר 48 שעות?	כן, במקרים חריגים ורק באישור המזמין.
20			האם ישנו היקף מינימום לביצוע עבודות שנתיות? (הדבר משפיע על התקורות והעלויות השוטפות). בסעיף טו עמוד 5 - מצוין כי קיים אומדן;	אין התחייבות למינימום.

תאריך: 30/12/21

הנדון: מכרז פומבי 26/2021 - עב' אחזקת שבר למערכות מים וביוב

מועצה אזורית אשכול

הודעה זו היא חלק ממסמכי המכרז

תשובות לשאלות הבהרה

להלן התייחסות המועצה האזורית אשכול (להלן: "המועצה"), לשאלות ההבהרה כפי שהועברו אליה על ידי מציעים/משתתפים במכרז שבנדון.

שאלות ההבהרה יפורטו להלן ללא ציון שם המציע ותוך מחיקת פרטים מזהים העולים מגוף השאלה.