

תאריך : 07/05/2023

הנדון : מכרז פומבי 10/2023 – שיפוז אולם ספורט סביון

תשובות לשאלות הבהרה

הודעה זו היא חלק ממסמכי המכרז

להלן התייחסות המועצה האזורית אשכול (להלן: "המועצה"), לשאלות הבהרה כפי שהועברו אליה על ידי מציעים/משתתפים במכרז שבנדון.

שאלות הבהרה יפורטו להלן ללא ציון שם המציע ותוך מחיקת פרטים מזהים העולים מגוף השאלה.

שאלה מספר	עמוד	סעיף	שאלה	תשובה המועצה
1		07.041.0041	אסלה מחרס לבן סוג א' - לרבות מושב, מכסה כבד מפלסטיק ומיכל הדחה "מונבלוק" דגם "393" או ש"ע. הכמות בכתב הכמויות הינה 0	כמות 5
2		07.044.0010	מקלחות הכוללות שני ברזי קיר "1/2" + ברז מרכזי משולש עם ידיות, ברז דלי "1/2" עם ידית, זרוע נטויה וראש מקלחת מסתובבת. הכמות בכתב הכמויות הינה 0.	כמות 7
3		08.082.0465	גוף תאורה למגרשי ספורט ולהארת מבנים, פיזור אור כנדרש (דגמים שונים בין 7 ל-60 מעלות), עשוי יציקת אלומיניום ורפלקטור מאלומיניום, תיבת ציוד נפרדת, לרבות נורת מטל הלייד 2,000 ווט, דגם "RAY" מתוצרת "SBP" איטליה, משווק ע"י ארכה או ש"ע, מותקן מושלם.בדיקה פוטומטריה לפי הצורך. מבדיקה מול סוכן ארכה טוען שהגוף הנ"ל כבר לא קיים, וההספק המבוקש אינו תואם לאולם ספורט מקורה, לפי טענתו צריך להתקין גוף עד 300 ווט.	אם לא קיים אז שווה ערך
4		08.082.0466	גופי תאורה לד אטום למים במידות 120/60 40 וואט . האם הגוף אכן במידות 120/60 ס"מ ?	כן קיים במידות האלה

חתימה וחתימת : _____