

תאריך : 15/09/2024

הנדון : מכרז פומבי 4/2024 תחזוקה ותפעול תחנות השאיבה ברחבי המועצה, אחזקת שבר למערכות מים וביוב

תשובות לשאלות הבהרה

הודעה זו היא חלק ממסמכי המכרז

להלן התייחסות המועצה האזורית אשכול (להלן: "המועצה"), לשאלות הבהרה כפי שהועברו אליה על ידי מציעים/משתתפים במכרז שבנדון.

שאלות הבהרה יפורטו להלן ללא ציון שם המציע ותוך מחיקת פרטים מזהים העולים מגוף השאלה.

שאלה מספר	עמוד	סעיף	שאלה	תשובה המועצה
1	6	1.3 ב	מבוקש שיובהר כי הדוחות הכספיים ישמרו בסודיות מוחלטת על ידי המועצה שכן מדובר בחברה פרטית שנתונה אינם מפורסמים ושהינה חלק מקבוצת חברות ציבוריות	מאושר.
2	11	1.9 יא'	מבוקש שינוסח כך שיהיה הדדי וגם למציע תהיה האפשרות לסיים את החוזה באותו פרק זמן של הודעה מראש או לחלופין בתוך 60 יום	הבקשה נדחית.
3	13	ב'4	מבוקש שיינתן למציע הזדמנות לשטוח הסבריו לכל טענה של אי עמידה בתנאי המכרז בטרם פועלת המועצה לביצוע חילוט ערבות	הבקשה נדחית.
4	15	ב'1.11	מבוקש למחוק סעיף זה אשר גורם לחוסר הוגנות ושיווניות מול מציעים שאינם תושבי אשכול	הבקשה נדחית.
5	34	12.5	מבוקש שבטרם מבצעת המועצה פעולה זו למציע תינתן האפשרות לתיקון הליקוי בפרק זמן סביר	הבקשה הנדחית
6	43	23.7.3	מבוקש להבהיר במה הכוונה לדיסקט?	דיסק און קי
7	43	23	מבוקש כי התמורה החודשית תוצמד למדד המחירים לצרכן כמקובל בכל חוזי הרשויות	מאושר
8	53	4 , 54	מבוקש למחוק את הסעיף מטעמי חוסר סבירות או לחלופין להחיל רק לאחר 3 התראות למציע	הבקשה נדחית
9	8	א'1.6	מבוקש למחוק את המלל: "את הפוליסות ו". בסוף הסעיף, יש להוסיף את המלל: " וככל שאין בשינוי כדי לפגוע במהות הכיסוי ו/או לחילופין במועד הזכייה לא ניתן לערוך את הביטוחים בתנאי שוק סבירים"	ללא שינוי בתנאי המכרז
10	8	ב'1.6	מבוקש למחוק את הסעיף	ללא שינוי בתנאי המכרז
11	8	ג'1.6	מבוקש להוסיף לסעיף זה את המלל להלן: "בכפוף להוראות סעיף 5 בנספח הביטוח וככל שניתן לערוך בהתאם לשוק הביטוח במועד תחילת ההתקשרות"	ללא שינוי בתנאי המכרז
12	9	ד'1.6	מבוקש למחוק את הסעיף	ללא שינוי בתנאי המכרז

תאריך : 15/09/2024

הנדון : מכרז פומבי 4/2024 תחזוקה ותפעול תחנות השאיבה ברחבי המועצה, אחזקת שבר למערכות מים וביוב

תשובות לשאלות הבהרה

הודעה זו היא חלק ממסמכי המכרז

להלן התייחסות המועצה האזורית אשכול (להלן: "המועצה"), לשאלות הבהרה כפי שהועברו אליה על ידי מציעים/משתתפים במכרז שבנדון.

שאלות הבהרה יפורטו להלן ללא ציון שם המציע ותוך מחיקת פרטים מזהים העולים מגוף השאלה.

13	9	1.6ה'	מבוקש למחוק את המלל: "חילוט ערבות...ערבות ביצוע" ולהוסיף את המלל: "מובהר ומוסכם כי לזוכה קיימת הזכות להמציא אישור ביטוח אשר לא תואם את דרישות המכרז מקום בו אין בשינוי כדי לפגוע במהות הכיסוי או לחילופין מקום בו לא ניתן לערוך את הביטוחים בתנאי שוק סבירים"	ללא שינוי בתנאי המכרז
14	51	52 – כללי	"מובהר ומוסכם כי חבות הקבלן ואחריותו בכל מקום בו נושא הקבלן באחריות ו/או בפיצוי ו/או בשיפוי על פי הסכם ולמשך כל הסכם זה לרבות נספחיו כפופה לתנאים המצטברים דלהלן: (1) התקבל פס"ד חלוט (2) המזמין הודיע לקבלן על כל תביעה או דרישה כאמור מיד עם היוודע לו על כך ואפשר לקבלן לנהל את ההגנה ולא התפשר בשמו ובמקומו ו/או ללא אישורו של הקבלן מראש ובכתב (3) בשום מקרה הקבלן לא יישא בנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים טהורים. על אף האמור בסעיף זה, ועל אף כל הוראה אחרת בהסכם זה, מוסכם בזאת מפורשות כי אחריות הקבלן והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או השיפוי ו/או ההוצאות ו/או דמי הנזק בהם יישא הקבלן על פי הסכם זה או על פי דין, לא יעלו בכל מקרה על סכום של 100% מהיקף ההתקשרות, והמזמין פוטר את הקבלן ומוותר בזאת על כל תשלום העולה על סכום הפיצוי המרבי המצוין לעיל. הוראות סעיף זה יחולו אף לאחר סיום ההסכם ו/או ביטולו".	השאלה לא ברורה, ולא נמצא הסעיף במכרז.
15		57.3	מבוקש למחוק את המלל "ו/או לדרוש את תשלומי הביטוחים"	מאושר
16	80	נספח ג' ביטוח	בראש הנספח – שורה 2 – מבוקש למחוק את המלל: " ו/או תאגידים עירוניים של המועצה ו/או גופי סמך של המועצה ו/או גופים קשורים למועצה ו/או גורמים מממנים"	ללא שינוי בתנאי המכרז
17	80	1	שורה 3 – מבוקש למחוק את המלל: " כל עוד קיימת לקבלן אחריות על פי כל דין" ולכתוב "לתקופה נוספת בת 24 חודשים מיום סיום ההתקשרות"	ללא שינוי בתנאי המכרז
18	80	3.2	מבוקש למחוק את המלל: " לרבות, אך לא מוגבל אי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או"	ללא שינוי בתנאי המכרז
19	80	3.3	מבוקש למחוק את המלל: "והבאים מטעם המזמין"	ללא שינוי בתנאי המכרז

תאריך : 15/09/2024

הנדון : מכרז פומבי 4/2024 תחזוקה ותפעול תחנות השאיבה ברחבי המועצה, אחזקת שבר למערכות מים וביו

תשובות לשאלות הבהרה

הודעה זו היא חלק ממסמכי המכרז

להלן התייחסות המועצה האזורית אשכול (להלן: "המועצה"), לשאלות הבהרה כפי שהועברו אליה על ידי מציעים/משתתפים במכרז שבנדון.

שאלות הבהרה יפורטו להלן ללא ציון שם המציע ותוך מחיקת פרטים מזהים העולים מגוף השאלה.

20	80	3.5	א. מבוקש למחוק את המלל "הביטוחים יכללו" ולכתוב "ביטוח צד שלישי יכלול" ב. לאחר המלל "בלתי צפוי" מבוקש לכתוב "מראש"	א. ללא שינוי בתנאי המכרז ב. מאושר
21	80	4	שורה 4 – לאחר המלל: "לכלי" מבוקש להוסיף את המלל: "וסה"כ לתקופת ביטוח"	מאושר
22	80	5	מבוקש למחוק את המילה: "מיד"	ללא שינוי בתנאי המכרז
23	81	7	א. שורה 1 – מבוקש למחוק את המלל: "14 ימים לפני" לכתוב: "עם" ב. בסוף הסעיף, מבוקש להוסיף את המלל: "ככל שניתן לערוך את הביטוחים באותם התנאים בתנאי שוק סבירים"	א. ללא שינוי בתנאי המכרז ב. ללא שינוי בתנאי המכרז
24	81	8	בסוף הסעיף, מבוקש להוסיף את המלל: " ככל שניתן לערוך את הביטוחים באותם התנאים בתנאי שוק סבירים"	א. ללא שינוי בתנאי המכרז
25	81	9	א. שורה 1- מבוקש למחוק את המלל: "ואת כל הבאים מטעם המזמין" ולכתוב: "עובדיו ומנהליו" ב. שורה 2 – לאחר המלל: "עקב נזק לרכוש כאמור" מבוקש להוסיף את המלל: "ואשר הקבלן זכאי לשיפוי בגינו בהתאם לביטוחי הרכוש הנערכים על ידו ו/או היה זכאי לשיפוי אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה"	א. ללא שינוי בתנאי המכרז ב. ללא שינוי בתנאי המכרז
26	81	14	א. שורה 2 – לאחר המלל "בכל ביטוח" מבוקש לכתוב "רכוש" ב. שורה 3 – מבוקש למחוק את המלל: "והבאים מטעם המזמין וכן כלפי כל מי אשר קודם לקרות מקרה הביטוח, התחייב הקבלן בכתב כלפיו לכלול ויתור על זכות תחלופ לטובתו" ולכתוב "עובדיו ומנהליו" ג. שורה 5 ועד סוף הסעיף, מבוקש למחוק את המלל: "בביטוחי חבויות... אחריות צולבת"	א. ללא שינוי בתנאי המכרז ב. ללא שינוי בתנאי המכרז ג. מאושר לעניין ביטוח אחריות מעבידים בלבד

תאריך : 15/09/2024

הנדון : מכרז פומבי 4/2024 תחזוקה ותפעול תחנות השאיבה ברחבי המועצה, אחזקת שבר למערכות מים וביוב

תשובות לשאלות הבהרה

הודעה זו היא חלק ממסמכי המכרז

להלן התייחסות המועצה האזורית אשכול (להלן: "המועצה"), לשאלות הבהרה כפי שהועברו אליה על ידי מציעים/משתתפים במכרז שבנדון.

שאלות הבהרה יפורטו להלן ללא ציון שם המציע ותוך מחיקת פרטים מזהים העולים מגוף השאלה.

27	81	15	א. שורה 2 – מבוקש למחוק את המלל: " בידי קבלן המשנה פוליסות ביטוח בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים לעיל" ולכתוב: "בהתקשרויותיו עם קבלני המשנה יופיעו דרישות ביטוח בהתאם לאופי והיקף פעילותם" ב. שורה 4 - מבוקש למחוק את המלל: "והבאים מטעם המזמין" ג. שורה 5 – מבוקש למחוק את המלל: "ו/או לפצות" ד. שורה 6 - מבוקש למחוק את המלל: "ואת הבאים מטעם המזמין" ה. בסוף הסעיף, מבוקש להוסיף את המלל: "על אף האמור, אי המצאת אישורי הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא לאחר שפנה המזמין לקבלן בבקשה להמצאת אישורי הביטוח והקבלן לא פעל להמצאתם תוך 10 ימי עסקים מיום הבקשה"
28	81	17 ביטוחי המזמין	מבוקש להוסיף את הסעיף הבא: לא יאוחר ממועד ההתקשרות ולמשך כל תקופת ההסכם, לרבות תקופת העבודות ו/או תקופת השירותים, מתחייב המזמין לערוך ולקיים, בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו, באמצעות חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, את הביטוחים המפורטים להלן: א. פוליסת ביטוח "אש מורחב" ו/או "כל הסיכונים" לרכוש לרבות שבר מיכני, למבנים ולמתקנים על כל מערכותיהם וצמודותיהם, למלאים ולתכולה מכל סוג ותיאור הנמצאים באתרי ביצוע העבודות ומתן השירותים ובסביבתם, במלוא ערכי כינונו, מפני אבדן או נזק עקב הסיכונים סיכוני אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, שיטפון, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, שבר זכוכית, פגיעה ע"י כלי רכב/טיס, פרעות, שביתות, נזק בזדון ופריצה, גניבה ושוד ב. פוליסה לביטוח אבדן תוצאתי המבטח אבדן הכנסות למזמין עקב נזק לרכוש המבוטח על פי סעיף 17א' לעיל למשך תקופת שיפוי שלא תפחת מ-24 חודשים. המזמין רשאי לא לערוך ביטוח אבדן תוצאתי לעיל,

תאריך : 15/09/2024

הנדון : מכרז פומבי 4/2024 תחזוקה ותפעול תחנות השאיבה ברחבי המועצה, אחזקת שבר למערכות מים וביוב

תשובות לשאלות הבהרה

הודעה זו היא חלק ממסמכי המכרז

להלן התייחסות המועצה האזורית אשכול (להלן: "המועצה"), לשאלות הבהרה כפי שהועברו אליה על ידי מציעים/משתתפים במכרז שבנדון.

שאלות הבהרה יפורטו להלן ללא ציון שם המציע ותוך מחיקת פרטים מזהים העולים מגוף השאלה.

	בחלקו או במלואו, אולם במקרה כזה יחול הפטור האמור בסעיף 17ד' להלן כאילו נערך הביטוח במלואו ג. הביטוחים המפורטים בסעיפים 17א-17ב' לעיל יכללו סעיף ויתור על זכות תחלוף לטובת הקבלן ו/או מי מטעמו, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון ד. המזמין מצהיר כי הוא פוטר את הקבלן את ומי מטעמו, מכל אחריות לנזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו (או היה זכאי אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה ו/או החלתו של סעיף ביטוח חסר בפוליסות ו/או אי מילוי הוראות הפוליסות) על פי הביטוחים שהתחייב לערוך כמפורט לעיל. הפטור כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון ה. מוסכם כי ככל והאתר ו/או המבנים ו/או הרכוש כאמור בהסכם זה אשר בהם ניתנים השירותים ו/או מבוצעות העבודות נשוא הסכם זה נועדו לשימוש ו/או לשכירות ו/או לרשות של משתמשים ו/או ברי רשות מטעם המזמין ו/או צדדים שלישיים הפועלים עם המזמין ו/או ברשות בעלי זכויות נוספים ובין היתר מלווים, בעלי קרקע ו/או רשויות, בעלי תשתיות וכו', המזמין יקבל הסכמת האמורים לעיל להחלת סעיף זה לטובת הקבלן ו/או מי מטעמו, גם לגבי נזק לרכוש ו/או אובדן רווחים של האמורים לעיל"			
1. ללא שינוי בתנאי המכרז 2. נוסח שלא יפחת מתנאי ביט 3. ללא שינוי בתנאי המכרז 4. ללא שינוי בתנאי המכרז 5. ללא שינוי בתנאי המכרז 6. ללא שינוי בתנאי המכרז 7. ללא שינוי בתנאי המכרז	1. גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור – יש למחוק את המלל: "ו/או תאגידים עירוניים של המועצה ו/או גופי סמך של המועצה ו/או גופים קשורים למועצה ו/או גופים מממנים" 2. נוסחי הפוליסות – יש להוסיף "ו/או נוסח יועץ" 3. ביטוח צד שלישי - יש למחוק קוד 304, 329 4. ביטוח אחריות מקצועית – יש למחוק קוד 304	אישור קיום ביטוחים	82	29

תאריך : 15/09/2024

הנדון : מכרז פומבי 4/2024 תחזוקה ותפעול תחנות השאיבה ברחבי המועצה, אחזקת שבר למערכות מים וביוב

תשובות לשאלות הבהרה

הודעה זו היא חלק ממסמכי המכרז

להלן התייחסות המועצה האזורית אשכול (להלן: "המועצה"), לשאלות הבהרה כפי שהועברו אליה על ידי מציעים/משתתפים במכרז שבנדון.

שאלות הבהרה יפורטו להלן ללא ציון שם המציע ותוך מחיקת פרטים מזהים העולים מגוף השאלה.

				5. חבות המוצר - יש למחוק קוד 304
				6. פירוט השירותים - יש למחוק קוד 051 - מערכות השקיה והולכת מים.
				7. ביטול/ שינוי - יש למחוק את המספר "60" ולכתוב "30"
30	6	2	מבוקש לציין קוטר מינימלי	בכל קוטר
31	34	12.5	מבוקש להוסיף בתחילת הפסקה את המילים "מקום בו הקבלן לא ביצע את התיקון המוטל עליו על פי הוראות חוזה זה..."	לא מאושר
32	37	16	מבוקש כי יובהר שציוד הדורש החלפה שלא כתוצאה מעשה או מחדל של הקבלן, רק עלות העבודה תהא על הקבלן ועלות הציוד תהא על המזמין	לא מאושר
33	38	18.7	הדרישה בסעיף אינה סבירה, נבקש לנסח כי לצורך ביצוע עבודות תיקון נקודתיות יספק הקבלן כ"א בכמות הנדרשת. אין זה סביר לדרוש לדוגמה כמות כפולה של כ"א בסכומים של המכרז.	לא מאושר
34	41	22.2	מבוקש כי יהיה כפוף להודעה מראש ולמתן רשות להתגונן	לא מאושר
35	45	33	הקבלן לא יכול לשאת על חשבונו את עלויות התיקון במקרה של אירועים שאינם בשליטתו, מבוקש כי הסעיף יתוקן באופן שהתיקון יהיה על חשבון המזמין במקרים כאמור בסעיף.	לא מאושר
36	46	34	מבוקש כי האחריות תהא על פי דין ומוגבלת לנזקים ישירים בלבד.	לא מאושר
37	46	35	מבוקש כי האמור יהיה עקב מעשה או מחדל של הקבלן	לא מאושר
38	46	36	מבוקש כי גובה הנזק ייקבע על ידי גורם ניטרלי כגון שמאי - על חשבון הקבלן	הבקשה נדחת.
39	46	37	מבוקש כי ככל שלא מדובר בקבלן או מי מטעמו יוגבל לאחריות על פי דין וישירה בלבד	לא מקובל. אבטחת המתקנים ושמירה על הציוד באחריות הקבלן.
40	46	38	מבוקש כי האמור יהיה עקב מעשה או מחדל של הקבלן	לא מקובל
41	47	42	מבוקש כי האמור יהיה עקב מעשה או מחדל של הקבלן וכן כי האחריות תהא על פי דין	לא מאושר

תאריך : 15/09/2024

הנדון : מכרז פומבי 4/2024 תחזוקה ותפעול תחנות השאיבה ברחבי המועצה, אחזקת שבר למערכות מים וביוב

תשובות לשאלות הבהרה

הודעה זו היא חלק ממסמכי המכרז

להלן התייחסות המועצה האזורית אשכול (להלן: "המועצה"), לשאלות הבהרה כפי שהועברו אליה על ידי מציעים/משתתפים במכרז שבנדון.

שאלות הבהרה יפורטו להלן ללא ציון שם המציע ותוך מחיקת פרטים מזהים העולים מגוף השאלה.

42	45-47	פרק י'	מבוקש כי תנתן לקבלן הודעה על דרישה של צדדים שלישיים או כל גורם אחר בקשר לזנק וכי תנתן לקבלן רשות להתגונן, כמו כן מבוקש להגביל את שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות להוצאות סבירות	הבקשה נדחית
43	49	50.1	מבוקש כי האחריות תהא על פי דין תוגבל לאחריות ישירה בלבד הוצאות משפט סבירות	הבקשה נדחית
44			נבקש להבהיר האם התמורה בגין החוזה הינה צמודה למדד.	מאושר
45	נספח י"ב	אזור ב'	נספח י"ב – אזור ב' - סך התמורה אינה נסכמת ל-17,900 אלא ל-20,400. נודה להבהרתם.	טעות סופר הסכום 20,000 ₪
46	נספח י"ב	אזור ב'	נספח י"ב – אזור ב' – תחנת שאיבה שלומית 2 – מוגדרת כתחנה גדולה אך התמורה הינה 2,300 ₪, נא לעדכן את התמורה בהתאם.	טעות סופר -סיווג תחנה גדולה סכום 3,300 ₪
47	18	סעיף 2 ב	נבקש הבהרה כיצד מנגנון הניקוד מחושב בהתייחס ל-2 רכיבי ההנחה (מחיר אחזקת תחנות שאיבה ומחיר לשירותי עבודות אחזקת שבר למערכות מים וביוב).	הבהרה : ביחס לניקוד ההצעות, יבוצע חישוב של ממוצע אחוזי ההנחה לשני הרכיבים. עוד יובהר כי חישוב ממוצע ההנחות יהיה אך ורק לשם בחירת הזוכה. התמורה לזוכה במכרז תהיה לפי הצעת המחיר שלו במכרז לפי כל רכיב בנפרד.
48	חבות מוצר וחבות מקצועית		- חבות מוצר אנחנו מספקים דרך יצרן /יבואן מורשה שנותן את האחריות על המוצר ואחריות מופנית לקבלן ולמועצה. - חבות מקצועית היא בתוך האחריות של העבודה שכבר קיים בצד ג' לרכוש. מאחר ואנחנו לא מתכנני ולא מבצעים עבודות חדשות אלה מתחזקים שבר על מצב קיים .	ללא שינוי בתנאי המכרז
49			בורות רקב במסות של שקיימות על הבורות האם התחזוקה היא שאיבה לפי הצורך או לפי בקשת המועצה , ובאיזה תדירות ? נא להפנות אותנו במסמכי המכרז , המחיר אינו תואם לא את גודל הבורות ולא את כמות המותקים שמגיעים אליו על מנת לתחזק אותו במחיר הזה!	עמוד 69 סעיף 4.4 ד' מפורט לכל השאלות (בקצרה אחת ל 4 חודים בור רקב ישאב ותחנות השאיבה).
50			תחנות השאיבה (הישנות, גדולות, קטנות ובינוניות) מסיבות כאלה ואחרות לא מתחזקות ומטופלות ע"פ הנדרש כגון: משאבות חסרות,	הקבלן הזוכה במכרז יבצע סיור נוסף יחד עם המועצה וינפיק דוח הכולל תמונות מצב לציד הרוס/לא תקין ויעביר הצעת מחיר

תאריך : 15/09/2024

הנדון : מכרז פומבי 4/2024 תחזוקה ותפעול תחנות השאיבה ברחבי המועצה, אחזקת שבר למערכות מים וביוב

תשובות לשאלות הבהרה

הודעה זו היא חלק ממסמכי המכרז

להלן התייחסות המועצה האזורית אשכול (להלן: "המועצה"), לשאלות הבהרה כפי שהועברו אליה על ידי מציעים/משתתפים במכרז שבנדון.

שאלות הבהרה יפורטו להלן ללא ציון שם המציע ותוך מחיקת פרטים מזהים העולים מגוף השאלה.

לתיקון כל הנזקים לאישור המועצה. המועצה תהה רשאית לתקן את הנזקים עם הקבלן הזוכה או קבלן מטעמה. על חשבונה. הקבלן כפי שהוא מקבל את התחנה מבחינת ציוד עליו לשמר ולהחזיר אותה, במידה והוחלף ציוד חדש או תוקן על הקבלן לשמר את המצב ולהחזירו תקין עם סיום ההתקשרות.	משאבות לא מתאימות זמניות, מובילים ושרשראות לא תקינים, הגנות ושסתומים לא פעילים ולא תקינים במקרה וחשמל לא תקין וישנם דברים זמניים, מגוף חוצץ בין הקו הגרביטציוני לבין התחנה אינו פעיל, חילזון/סל הרמה או כל דבר למניעת מגבונים ומצקים אחרים לבור לא קיים או לא פועל בחלק מהתחנות. האם מתכוונים לאפס את התחנות על כל האמור או שמא זה יהיה בתחזוקה? (שזה לא הגיוני)			
כלול במחיר היחידה של התחנה לפי סיווגה. בתחנות בהן אין גנרטור חירום מחובת הקבלן לדאוג לגנרטור נייד ועל חשבוננו לכל אורך הטיפול בתקלה ועד השבת החשמל או הפסקת חשמל יזומה.	בחלק מהתחנות אין גנרטורים במקום עצמו וחלקם אפילו אין חיבור לגנרטור במידת הצורך. האם אלו עבודות שיתמכרו בנפרד?	51		
הקבלן הזוכה באחריותו לטפל בכל השפכים המגיעים לתחנה ובכל המוצקים בין אם מחוברים בצורה פיראטית שאינה מוכרת למועצה או כן מוכרת ובטיפול אך אין זה משנה את מהות המכרז ואת אופן התחזוקה הנדרש.	האם ידוע למועצה בחלק מהתחנות את כמות המגוונים שמוצאים מהבור אל הפחים או בשאיבה ביחס לכמות האוכלוסייה והתאילנדים שמחוברים לבורות. האם זה נלקח בחשבון באומדנים?	52		
על הקבלן לייצא מסמכים בכל פינוי כהוכחה לפינוי לאתר מורשה. כל זאת ועל חשבוננו	פינוי בוצה ושאיבה מתחנות ובורות רקב... האם יפנו לאתר מורשה והאם חייבים לתשלום למועצה ע"י הקבלן או מוגבלים בפינוי שלה לאתר	53		
הקבלן הזוכה במכרז יבצע סיור נוסף יחד עם המועצה וינפיק דוח הכולל תמונות מצב לציוד הרוס/לא תקין ויעביר הצעת מחיר לתיקון כל הנזקים לאישור המועצה. המועצה תהה רשאית לתקן את הנזקים עם הקבלן הזוכה או קבלן מטעמה. על חשבונה. הקבלן כפי שהוא מקבל את התחנה מבחינת ציוד עליו לשמר ולהחזיר אותה, במידה והוחלף ציוד חדש או תוקן על הקבלן לשמר את המצב ולהחזירו תקין עם סיום ההתקשרות.	בחלק מהתחנות יש בעיות בטיחות של חוסר יכולת עבודה במידת הנדרש בתוך הבור כגון : סולמות ובמות שבורות, תקולים ולא תקינים.	54		
הקבלן הזוכה במכרז יבצע סיור נוסף יחד עם המועצה וינפיק דוח הכולל תמונות מצב לציוד הרוס/לא תקין ויעביר הצעת מחיר לתיקון כל הנזקים לאישור המועצה. המועצה תהה רשאית לתקן את הנזקים עם הקבלן הזוכה או קבלן מטעמה. על חשבונה. הקבלן כפי שהוא מקבל את התחנה מבחינת ציוד עליו לשמר ולהחזיר	עגורנים שלא במצב עבודה ולא תקינים בחלק מהתחנות	55		

תאריך : 15/09/2024

הנדון : מכרז פומבי 4/2024 תחזוקה ותפעול תחנות השאיבה ברחבי המועצה, אחזקת שבר למערכות מים וביו

תשובות לשאלות הבהרה

הודעה זו היא חלק ממסמכי המכרז

להלן התייחסות המועצה האזורית אשכול (להלן: "המועצה"), לשאלות הבהרה כפי שהועברו אליה על ידי מציעים/משתתפים במכרז שבנדון.

שאלות הבהרה יפורטו להלן ללא ציון שם המציע ותוך מחיקת פרטים מזהים העולים מגוף השאלה.

אותה, במידה והוחלף ציוד חדש או תוקן על הקבלן לשמר את המצב ולהחזירו תקין עם סיום ההתקשרות.				
הקבלן הזוכה במכרז יבצע סיור נוסף יחד עם המועצה וינפיק דוח הכולל תמונות מצב לציוד הרוס/לא תקין ויעביר הצעת מחיר לתיקון כל הנזקים לאישור המועצה. המועצה תהיה רשאית לתקן את הנזקים עם הקבלן הזוכה או קבלן מטעמה. על חשבונה. הקבלן כפי שהוא מקבל את התחנה מבחינת ציוד עליו לשמר ולהחזיר אותה, במידה והוחלף ציוד חדש או תוקן על הקבלן לשמר את המצב ולהחזירו תקין עם סיום ההתקשרות.	איך והאם הקבלן מחייב עד לשיקום התחנות והאיפוס של כלל המרכיבים לתחנה שעובדת ע"פ תקנים ?			56
ללא שינוי	מדוע ערבות בנקאית עומדת על 50,000 ₪ שסך העבודה מוערך ע"פ אומדנים כ- 300 ₪ עד 350 אלף בשנה שנהוג לקחת 5% לכל היותר כנ"ל לגבי ערבות ביצוע			57
החוזה אינו מבצע הפרטה בין סוגי השפכים שמוזרמים לתחנות השאיבה. האומדנים מתייחסים לכל אירוע או שפכים שיועברו לתחנה	מבקשים הבהרות לגבי האומדנים בכללותם לסטטוס התחנות השימוש בהם שבחלקם מקבלות תערובות של רפתות, תאילנדים, מפעלים /בתי אריזה ובנוסף לתושבים ובמצבם הנוכחי (הרעוע בחלקם).			58