

תאריך : 14/05/2025

הנדון : מכרז פומבי 10/2025 – אספקה התקנה ואחזקת גנרטורים ביישובי המועצה

תשובות לשאלות הבהרה

הודעה זו היא חלק ממסמכי המכרז

להלן התייחסות המועצה האזורית אשכול (להלן: "המועצה"), לשאלות הבהרה כפי שהועברו אליה על ידי מציעים/משתתפים במכרז שבנדון.

שאלות הבהרה יפורטו להלן **ללא ציון שם המציע ותוך מחיקת פרטים מזיהים העולים מגוף השאלה.**

שאלה מספר	עמוד	סעיף	שאלה	תשובה המועצה
1	48-52	נספח ד' - כל סעיפי הגנרטור בכתב הכמויות.	אבקש להבהיר לגבי רשימת היצרנים בכתב הכמויות. האם הכוונה ליצרן שמרכיב את היחידה או בסוג המנוע. לדוגמא: יצרן FG WILSON מנוע PERKINS – עומד בתנאים. יצרן X (לא מופיע ברשימה) מנוע CUMMINS (מופיע ברשימה) – האם מתקבל?	יצרן אשר מיצר את הגנרטור
2	48-52	נספח ד' - כל סעיפי הגנרטור בכתב הכמויות.	אבקש לאשר גנרטור תוצרת LEGA – מנוע SDEC & מחולל LEEGA	לא מאושר
3		נספח ד' – סעיפים פרק ב' לוח חשמל – החלפה אוטומטית.	מחיר הסעיפים כולל כבלים, חציבה, חפירה וכו' הנ"ל לא הגיוני בשום צורה במחיר הנקוב. אבקש להחריג את הכבילה, חפירה וכו' לפי סעיפי דקל.	לוח חשמל החלפה אוטומטית (תאורת ביטחון/ מבנה שומר ושער) חדר חמ"ל צח"י) – שונה תעריף מקסימלי בש"ח לא כולל מע"מ – 12,000 ₪ במקום 10,170 ₪ כפי שמופיע במסמכי המכרז.
4		נספח ד' - כל סעיפי הגנרטור בכתב הכמויות.	בכדי לעמוד בהספקים הסטנדרטים המוצעים בשוק. האם ניתן להציע דגם גנרטור בסטייה של עד 5%. לדוג' : נדרש KVA 10 להציע KVA 9.5.	לא מאושר
5	10	4.6	הצמדה – נבקש לקבל הבהרה על איזה מדד מדובר ?	מדד המחירים לצרכן
6	33	39 א'	באיזה שלב ידע הספק האם קיים תקציב משרד הביטחון לעבודה ?	תקציב משרד הביטחון קיים אך יש תהליך שצריך לעבור מול משרד הביטחון לקבלת התקציב לאחר המכרז כפי שהובהר בסיוור הקבלנים.

תאריך : 14/05/2025

הנדון : מכרז פומבי 10/2025 – אספקה התקנה ואחזקת גנרטורים ביישובי המועצה

תשובות לשאלות הבהרה

הודעה זו היא חלק ממסמכי המכרז

להלן התייחסות המועצה האזורית אשכול (להלן: "המועצה"), לשאלות הבהרה כפי שהועברו אליה על ידי מציעים/משתתפים במכרז שבנדון.

שאלות הבהרה יפורטו להלן **ללא ציון שם המציע ותוך מחיקת פרטים מזיהים העולים מגוף השאלה.**

הזמנה לביצוע תצא רק לאחר קבלת אישור משרד הביטחון				
לא מאושר	נבקש להאריך את זמן האספקה ל 150 ימים קלנדריים .	2.1.6	40	7
לא מאושר	ביצוע שלב ב' כרוך בעלויות גבוהות, נבקש לתמחר חלק זה כאופציה נפרדת ולא כחלק ממחיר הגב' היות ויידרש רק בחלק מהפרוייקטים .	2.1.2.1	40	8
הבחינה באתר תבוצע בהתאם לאמור בסעיף 4.4.7 בעמ' 8 במפרט פיקוד העורף. למען הסר ספק, במקום "פרק זמן של 5 שעות" כאמור בסעיף 8.4.2 עמ' 45 בנספח ג' 1- ישונה הסעיף ל - "פרק זמן של 1 שעות".	האם ניתן להסתפק בבדיקה בעומס דמה של 10 שעות במפעל הספק ובאתר בבדיקה בעומס מקומי ?	8.4.2	45	9
משטח בטון מוארק – ישונה תעריף המקסימלי בש"ח לא כולל מע"מ ל – 12,000 ₪ במקום 8,474 ₪ כפי שמופיע במסמכי המכרז.	היות ומדובר בעבודה אזרחית בהיקף קטן התעריף המקסימלי שניתן זה הינו נמוך משמעותית מהעלויות בפועל, נבקש להגדיל את תקציב הסעיף	פרק ב' התקנה	52	10
לא ניתן	האם ניתן לספק משטחי בטון טרומיים במקום יציקה באתר ?	משטח בטון	52	11
ראה ס' 3.16 ו 3.17 במפרט פיקוד העורף	מה נדרש בתכולת סעיף זה ?	התקנה בתוך מבנה	52	12
גנרטור מושתק כאמור במפרט פיקוד העורף	האם מדובר על הכנסת הגנרטור עם חופה לתוך חדר או לחילופין גנרטור חשוף עם קוליסות השתקה, אגוזים וכל אביזרי האקוסטיקה בנפרד ?	התקנה בתוך מבנה	52	13
ראה נספח ג' 1 - ס' 5 עמ' 41 - 42	מה נדרש בסקר מצב קיים ?	תכנון	54	14
ראה ס' 3.12 במפרט פיקוד העורף	מה נדרש בדו"ח אקוסטיקה ?	תכנון	54	15

תאריך : 14/05/2025

הנדון : מכרז פומבי 10/2025 – אספקה התקנה ואחזקת גנרטורים ביישובי המועצה

תשובות לשאלות הבהרה

הודעה זו היא חלק ממסמכי המכרז

להלן התייחסות המועצה האזורית אשכול (להלן: "המועצה"), לשאלות הבהרה כפי שהועברו אליה על ידי מציעים/משתתפים במכרז שבנדון.

שאלות הבהרה יפורטו להלן **ללא ציון שם המציע ותוך מחיקת פרטים מזהים העולים מגוף השאלה.**

עלות המצבר בלבד. לעלות זו יש לצרף בהתאם לנסיבות החלפת המצבר שעת עבודה טכנאי תחזוקה ומחירון חלקי חילוף לפי מחירון הספק.	מצבר – האם סעיפי המצברים כוללים את עלות הנסיעה והעבודה או שיחוייבו בנפרד?	פרק ד' אחזקה	55	16
מאושר	מבקשים להגביל קוד 348+349 עד לסך של 1,000,000 ₪	נספח ביטוח	75	17